



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710292 от 06.03.2019

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д.1/25, лит.А

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/И.В. Драй/



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-09.006.Л. 8153

« 19 » 03

2020 года

Заявитель: Акционерное общество «Беатон».

Место нахождения: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 17, комн. 320, РФ.

Местонахождение объекта: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 17, комн. 320, РФ.

Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 78-20/И7324-2020 от 27.02.2020 г., договор № 11707 от 27.02.2020 г.

Дата проведения инспекции: с 02.03.2020 по 17.03.2020 г.

Объект инспекции: Непищевая продукция.

Вопросы, поставленные перед экспертом: проведение гигиенической оценки непищевой продукции: товарного бетона, производства АО «Беатон», 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 17, комн. 320, РФ на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и

Продолжение: листов 1

с № A-0000546670

по № —

№ А- 0000546669

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 6), СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности" (раздел 5).

Состав материалов инспекции:

- образец товарного бетона, производства АО «Беатон», 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 17, комн. 320, РФ,
- акт отбора проб (образцов) № 01 от 26.02.2020 г.,
- протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 3949 от 17.03.2020 г. (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510151, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 27.10.2016).

Установлено:

В рамках проведения гигиенической оценки, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия товарного бетона Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".

При проведении гигиенической оценки использованы документы, устанавливающие методы оценки: СТО 02-15-00-2019 «Порядок проведения оценки соответствия (инспекции)».

По результатам лабораторных исследований уровень выделения аммиака (ПДК – 0,04 мг/м³) из образца в воздушную среду при температурах 20 и 40 град. С составил - менее 0,04 мг/м³, что не превышает допустимый.

Заключение:

Товарный бетон, производства АО «Беатон», 188640, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 17, комн. 320, РФ, **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава II, раздел 6), СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности" (раздел 5).

Врач по общей гигиене
отдела гигиены труда



Пономарев А.Е.

№ А- 0000546670